

legende:

	Opgenomen in AREI
	Niet opgenomen in AREI

AA	Omgevingstemperatuur		
1	Uiterst koud	- 60° C tot + 5° C	Diepvriesruimte
2	Zeer koud	- 40° C tot + 5° C	Koelruimte
3	Koud	- 25° C tot + 5° C	Openluchtruimte
4	Gematigd	- 5° C tot + 40° C	Gematigde omgeving
5	warm	+ 5° C tot + 40° C	Ingesloten lokalen
6	Zeer warm	+ 5° C tot + 60° C	Ketelhuizen machinezalen
7	koud	- 15° C tot + 25° C	Buiten de lokalen
8	gematigd	+ 5° C tot + 30° C	gewoonlijk verwarmde lokalen

AB	Vochtigheid		
1	-60 / +5 °C	3 - 100 %	
2	-40 / +5 °C	10 - 100 %	
3	-25 / +5 °C	10 - 100 %	
4	-5 / +40 °C	5 - 95 %	
5	+5 / +40 °C	5 - 85 %	
6	+5 / +60 °C	10 - 100 %	
7	-25 / +55 °C	15 - 100 %	
8	-50 / +40 °C	15 - 100 %	

AC	Hoogte		
1	≤ 2 000		
2	2 000		

AD	Water		
1	Te verwaarlozen		
2	Tijdelijk vochtig		
3	Vochtig		
4	Nat		
5	Besproeid		

- 6 Inwerking watermassa's
- 7 Overstroomd
- 8 Ondergedompeld

AE Vreemde vaste voorwerpen

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| 1 | Te verwaarlozen | 5cm |
| 2 | Klein | 2,5mm |
| 3 | Zeer klein | 1mm |
| 4 | Stof | Stof |
-

AF Corrosie

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Te verwaarlozen |
| 2 | Atmosferisch |
| 3 | Afwisselend en toevallig |
| 4 | Bestendig |
-

AG Mechanische belasting

- | | | |
|---|-------|----------|
| 1 | Zwak | 1 joule |
| 2 | Matig | 6 joule |
| 3 | Sterk | 60 joule |
-

AH Trillingen

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Zwak |
| 2 | Middelmatig |
| 3 | Belangrijk |
-

AJ Andere mechanische invloeden

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Aanwezig |
| 2 | Niet aanwezig |
-

AK Flora

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Te verwaarlozen |
| 2 | mogelijk |
-

AL	Fauna
1	Te verwaarlozen
2	Mogelijk
AM	Zwerf- en elektromagnetische stromen
1	Verwaarloosbaar
2	Zwerfstromen
3	Elektromagnetisch invloeden
4	Ioniserende invloeden
5	Elektrostatistische invloeden
6	Geïnduceerde stromen
AN	Zonnestraling
1	Laag
2	Matig
3	Hoog
AP	Seismisch krachten
1	Verwaarloosbaar
2	Zwak
3	Matig
4	Sterk
AQ	Bliksem
1	Te verwaarlozen
2	Onrechtstreeks
3	Rechtstreeks
AR	Luchtbewegingen
1	Zwakke verplaatsing
2	Gemiddelde verplaatsing
3	Sterke verplaatsing
AS	Wind

- 1 Zwakke
- 2 Gemiddelde
- 3 Hevige

BA Bekwaamheid personen

- 1 Gewoon
- 2 Kinderen
- 3 Gehandicapten
- 4 Gewaarschuwden
- 5 Vakbekwamen

BB Toestand v/h menselijk lichaam

- 1 Droog
- 2 Natte huid
- 3 ondergedompeld

BC Contact m/h aardpotentiaal

- 1 Geen
- 2 Weinig
- 3 Veel
- 4 Voortdurend

BD ontruimingsmogelijkheden

- 1 Normaal
- 2 Lang
- 3 Overbezet
- 4 Lang en overbezet

BE stoffen

- 1 Te verwaarlozen
- 2 Brand
- 3 Ontploffing
- 4 Besmetting

CA	bouwmaterialen
1	Niet-brandbaar
2	Brandbaar

CB	Structuur der gebouwen
1	Te verwaarlozen
2	Verspreiding v.d. Brand
3	Bewegingen
4	Instabiel of buigzaam
